

АКТ
общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 18 » 10 2022 г.

Жилой дом № 13кор.1

или строение (корпус) --

по ул. (пер.) М.Жукова

обслуживающая организация ООО УО «ЧЕРЕМУШКИ»

Общие сведения по строению

Год постройки 1973

Материал стен : Кирпич

Этажность 5

Наличие подвала Подвал

Кровля: мягкая

Лифты: нет

ГВС: нет

Мусоропровод: нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, Зам. директора Пёхова Н.А..

В присутствии мастера СТУ Бобровой Т.Ф, мастера участка Ротова Ю.А., слесаря-сантехника Стрельцов Э.А.. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша: имеет разрыва верхнего слоя. Требуется тек. ремонт . согласно графика.

б) чердачное помещение :отсутствует

в) водосточные трубы и покрытие водосточных частей здания: отсутствует.

г) фасад здания: выкрашивание раствора между кирпичами. Требуется кап. ремонт фасада 5 этажа согласно решения суда. Козырьки: отслоение окрасочного слоя частично.

Требуется тек .ремонт.

д) входные двери и оконные переплеты: тамбурные двери-отслоение покрасочного слоя, требуется тек.. ремонт, оконные блоки: замена на ПВХ .

е) подвальные помещения: подвал-сухой.

ж) отмстка: по периметру здания: имеются разрушения. Требуется тек. ремонт .

з) система центрального отопления: промыта и опрессована.

и) система холодного водоснабжения: трубы ХВС подвержены коррозии. Требуется тек. ремонт.

к) система канализации: на трубах имеются трещины и сколы. Требуется тек. ремонт.

л) газоснабжение: диагностика газового оборудования.

м) тепловые элеваторные узлы: краны, задвижки отревизированы.

н) подъезды: частичное отслоение штукатурного и покрасочного слоя. Требуется тек. ремонт

о) электрохозяйство: электропроводка находится в ветхом состоянии.. Требуется тек. ремонт.

2. Обеспеченность:

а) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены.

Вывод и предложения:




Жилой дом готов к эксплуатации в осенне - зимний период 2022-2023 гг.
Собственникам МЖД необходимо принять решение о проведении текущего ремонта общего имущества дома:

1. Ремонт стен фасада;
2. Ремонт балконных плит;
3. Ремонт цоколя;
4. Замена оконных блоков на окна ПВХ;
5. Ремонт отмостки;
6. Ремонт труб ХВС;
7. Ремонт труб канализации;


Подписи:
Председатель комиссии


Н.А. Пёхова

Члены комиссии

 Т.Ф. Боброва
 Ю.А.Ротов
 Э.А.Стрельцов

Представитель от
МЖД


/с Сашиню Г.И. / Сергеев /