

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Калуга

«11» 03 2024 г.

1. Название здания (сооружения)	многоквартирный жилой дом
2. Адрес	г. Калуга: ул.Болотникова дом №13
3. Год постройки	_____ 1965 _____
4. Материал стен	_____ кирпич _____
5. Этажность	_____ пять _____
6. Наличие подвала	_____ подвал _____
7. Подъезды	_____ четыре _____
8. Кровля плоская	_____ 919.00 _____

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии

Комиссия в составе:

Директора ООО «Черемушки»-Группа домов»

Н.А. Пёхова

Мастер СТУ

Т.Ф. Боброва

№ п/п	Наименование конструкции, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых рекомендуемых работ
1	Кровля рулонно-мастичная	В технически исправном состоянии	Произведен кап. ремонт в 2017г
2	Фасад здания:		
	Стены кирпичные:	Выкрашивание раствора между кирпичами, выпучивание кирпича, коррозия закладных деталей, кирпича и раствора	Требуется кап. ремонт обл. БТИ № 1578 от 28.09.16
	Балконы	Отслоение раствора от бетонной плиты, коррозия арматуры	Требуется кап. ремонт обл. БТИ № 1347 от 15.07.16
	Цоколь	В технически исправном состоянии	Произведен текущий ремонт в 2021г.
	Пороги	Местами выкрашивание, трещины, выбоины	Требуется тек. ремонт -
	Козырьки	Металлическое покрытие, состояние удовлет.	Ремонт не требуется
3	Отмостка	Частичное разрушение отмостки по периметру здания	Требуется текущий ремонт
4	Входы в подвалы	Частичное разрушение кирпичной кладки, частичное разрушение обрешетки, замена оцинковонного железа	Требуется текущий ремонт
5	Входные двери: 4 двери металлические - 4 двери деревянные	В тамбуре неплотно закрываются, отслоение окрасочного слоя	Требуется текущий ремонт
6	Окна деревянные	Отслоение окрашиваемого слоя, трещины, частично требуется установка шпингалет, петель, частично отсутствуют вторые оконные створки	Требуется текущий ремонт или замена на ПВХ

7	Состояние подъезда:		
	Стены внутри	Имеется частичное отслоение клеевой побелки стен, отслоение окрасочного штукатурного слоя стен.	Требуется текущий ремонт
	Полы	Имеется частичное разрушение покрытия пола, трещины на бетонной стяжке, выбоины	Требуется текущий ремонт
	Потолок	Имеется частичное отслоение клеевой побелки потолков	Требуется текущий ремонт
	Теплоснабжение	В технически исправном состоянии	Произведен кап. ремонт в 2017г.
8	Холодное водоснабжение	На стояках трубопровода в квартирах имеется местами ржавчина, коррозия, запорная арматура на стояках частично не рабочая	Требуется текущий ремонт
9	Горячее водоснабжение	нет	нет
10	Канализация	В трубопроводах имеется местами заиливание, трещины	Требуется текущий ремонт
11	Вентиляция	В технически исправном состоянии	Ремонт не требуется
12	Энергоснабжение ВРУ	Электропроводка находится в ветхом состоянии, низкое сечение не выдерживает нагрузку, отсутствуют пакетные выключатели, соединение на скрутках Замена плавких вставок, сечение проводов не соответствуют фактической мощности потребления электрической энергии МЖД, соединение на скрутках	Требуется текущий ремонт
13	Лифты	нет	нет
14	Благоустройство	Имеются сухие ветки деревьев, близкое расположение корневой системы к отмостке здания, аварийные деревья;	Требуется текущий ремонт
15	Газопровод	В технически исправном состоянии	Ремонт не требуется
16	Гидроизоляция вводов системы ЦО	Заделка водонепроницаемыми материалами входящих в жилой дом трубопроводов системы ЦО	Требуется текущий ремонт

Выводы и предложения:

1. Необходимо проведения текущего ремонта общего имущества многоквартирного жилого дома.
2. Необходимо проведение обследования общего имущества многоквартирного жилого дома специализированной организацией для составления энергетического паспорта.

Подписи:

Директора ООО «Черемушки» -Группа домов»

Мастер СТУ

Собственник кв. № 8

 Н.А. Пёхова

 Т.Ф. Боброва

 Трузов А.Б.

Уважаемые собственники жилых помещений жилого дома № 13 по

ул. Болотникова, г.Калуги

На основании результатов весеннего осмотра 2024 г., ООО "Черемушки"- Группа домов" уведомляет Вас о необходимости проведения следующих работ по ремонту общего имущества Вашего дома:

№ п/п	Вид работ	Ориентировочная стоимость, руб.
1	Замена труб канализации в подвале	36 000
2	Ремонт отмостки	270 000
3	Замена деревянных оконных блоков на пластиковые на л/к	480 000
4	Электромонтажные работы : Световая эл.проводка; Силовой эл.провод; Ревизия ВРУ	6 000 20 000 20 000
5	Ремонт лестничных клеток	720 000
6	Замена труб ХВС в подвале	30 000
7	Замена запорной арматуры ХВС	10 000
8	Энергоаудит с составлением энергетического паспорта	65 000
9	Ремонт стен фасада	40 000
10	Ремонт балконных ж/б плит	420 000
11	Герметизация ввода системы ЦО по требованию МУП "Калугатеплосеть"	10 000

На основании ст. №№ 44,45,46 ЖК РФ предлагает Вам провести внеочередное общее собрание собственников помещений в вашем доме, поставив на решение следующие вопросы:

- 1. Виды работ, которые необходимо произвести.**
- 2. Порядок и источник финансирования данных работ.**

Решение необходимо оформить протоколом.

По всем возникшим вопросам о порядке проведения общего собрания вы можете обратиться в управляющую организацию ООО "Черемушки"- Группа домов" по адресу: г.Калуга ул. Болотникова д.13.

ООО "Черемушки"- Группа домов"
Тел. для справок
751-720; 751-841

Получено:

